



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI PISA

UFFICIO: Prevenzione

Prot. N. _____ / P- **31965** Allegati: 1
(da citare nella risposta)

Pisa, _____

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di POMARANCE

e, p.c.

Al Sig. LORIS MARTIGNONI (per la carica)
c/o CINEMA TEATRO FLORENTIA
via FUCINI, loc. LARDERELLO SNC
POMARANCE

Al Sig. Sindaco del Comune di
POMARANCE

Oggetto: Controlli di Prevenzione Incendi ex art. 16, comma 2 D.lgs. n. 139/2006.

Ditta: **CINEMA TEATRO FLORENTIA-cont. pt. 31964**

Titolare: MARTIGNONI LORIS

Indirizzo: FUCINI, - POMARANCE

Segnalazione Certificata n.1089 del **26.01.2018**

Attività: Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone.

Allegato I al DPR 151/2011 n°: 65.2.C.

Con riferimento all'oggetto si trasmette copia del verbale di visita tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 151/2011, attestante il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e valido ai fini del Certificato di Prevenzione incendi.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, nei pareri del Comando oltre che le limitazioni i divieti e le prescrizioni riportate nel verbale allegato.

In caso di modifiche di lavorazione o di strutture, di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate dovranno essere avviate nuovamente, secondo il caso, le procedure previste dagli art. 3, comma 1 o art.4 comma 6 del DPR 151/2011.

Si richiama infine l'obbligo di presentare l'attestazione periodica di conformità di cui all'art.5 del DPR 151/11 entro il **11.01.2023**.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
ING. UGO D'ANNA

Prot.
Prat.N° 31965



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI
PISA

Verbale di sopralluogo di Prevenzione Incendi del 16.03.2018

Certificato di Prevenzione Incendi

- Visto il Certificato di prevenzione Incendi rilasciato con prot. 362 del 10.01.2001;
- Visto il parere verbale della C.P.V.LL.P.S. del 06.05.1993;
- Vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività n.1089 del 26.01.2018 corredata da asseverazione antincendio a firma di tecnico abilitato;
- Vista la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

“CINEMA TEATRO FLORENTIA”

Oggetto: Locale di pubblico spettacolo ed intrattenimento con capienza massima 498 posti

Ubicazione: via Fucini, loc.Larderello snc – 56045 Pomarance

Attività comprese nell'elenco allegato al DPR 151/2011:

- 65.2.C : Locali di spettacolo o trattenimento in genere , sia carattere privato che pubblico, con capienza oltre 200 posti.

Impianti e attrezzature che presentano pericolo d'incendio o esplosione:

- 498 posti a sedere per il pubblico;

Impianti di protezione attiva:

- Impianto di rivelazione e allarme incendi a protezione dell'intera struttura;
- Impianto di illuminazione di emergenza;
- Rete idranti:
 - Protezione interna secondo UNI 10779 con idranti UNI 45;
 - N. 01 Attacchi VV.F.;
 - Tipo di alimentazione: ordinaria secondo UNI 9490;

Mezzi di estinzione portatili

- Estintori portatili:
 - N.1 a polvere da Kg.6 o equivalente ogni 150 m² di superficie in pianta;

Limitazioni, divieti e prescrizioni di esercizio:

- Inviare al Comando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio entro il **11.01.2023**, ai sensi dell'art.5 del DPR 151/2011;
- Garantire il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e del DM 10/3//98 ed in particolare:
 - Garantire con cadenza quinquennale l'aggiornamento dell'informazione e della formazione del personale dipendente sui rischi di incendio dell'attività e delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare in caso di incendio in conformità con le disposizioni di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 81/08;

- Effettuare le esercitazioni antincendio di cui al punto 7.4 dell'Allegato VII al DM 10/03/98 con periodicità almeno annuale;
- Garantire nr.02 addetti antincendi contemporaneamente presenti sul posto in conformità a quanto determinato dal titolare dell'attività ai sensi dell'art.43 comma 3 del D.Lgs. 81/08;
- Garantire l'aggiornamento della formazione degli addetti antincendi in conformità a quanto previsto dall'art.37, comma 9 D.Lgs. 81/08;
- Effettuare l'aggiornamento nel tempo del numero minimo di addetti antincendi contemporaneamente presenti in stabilimento secondo i principi generali di cui all'art.18 comma 1 lettera z) del D.Lgs. 81/08;
- Garantire la sorveglianza, i controlli periodici e gli interventi di manutenzione di cui all'Allegato VI del DM 10/03/1998 inerenti i sistemi, i dispositivi, gli impianti, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio con la periodicità di seguito indicata:
 - Sorveglianza (All.VI DM 10/03/98): secondo regolamento interno di sicurezza (art. 2.1 lett. B Allegato II DM 10/03/1998 - artt.18 lettera f) D.Lgs. 81/08;
 - Controlli periodici: semestrale (punti 4.1.3 Allegato IV D.Lgs. 81/08 e 6.2 All.VI DM 10/03/1998);
 - Manutenzione: secondo indicazioni del fabbricante e/o della regola dell'arte (Art.15 lettera z D.Lgs. 81/08);
- Garantire il controllo periodico degli impianti elettrici in conformità alla Guida CEI 64-14, o altro riferimento tecnico equivalente, con periodicità non superiore a 3 anni per gli impianti ordinari e a 6 mesi per l'alimentazione dei servizi di sicurezza;
- Annotare sul registro di cui all'art.30 comma 2 del D.Lgs. 81/08 l'avvenuta effettuazione delle attività gestionali di cui agli artt. 37, 64, 71, 80 comma 3bis, 294 bis;
- Annotare sul registro di cui all'art.6 del DPR 151/2011 l'avvenuta effettuazione dei controlli, delle verifiche, degli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1 del citato art.6;
- Attivare, secondo il caso, le procedure previste dall'art. 3, comma 1 o dall'art.4 comma 6 del DPR 151/2011 per la realizzazione di modifiche delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività, comportanti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

ESITO DELLA VISITA TECNICA

- si attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio per l'attività
- in relazione alle difformità riscontrate, con la nota allegata, avente pari protocollo, vengono comunicati all'interessato i provvedimenti che il caso richiede, finalizzati a conformare l'attività alla normativa antincendio

Data: _____

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
I.A. FABIO BARGAGNA

Data: _____

visto
IL COMANDANTE PROVINCIALE
ING. UGO D'ANNA