

## PROVA ...DPSH5

Strumento utilizzato... DPSH TG 63-200 PAGANI  
Prova eseguita in data 08/10/2012  
Profondità prova 2,60 mt  
Falda non rilevata

Tipo elaborazione Nr. Colpi: Medio

Profondità (m)	Nr. Colpi	Calcolo coeff. riduzione sonda Chi	Res. dinamica ridotta (Kg/cm <sup>2</sup> )	Res. dinamica (Kg/cm <sup>2</sup> )	Pres. ammissibile con riduzione Herminier - Olandesi (Kg/cm <sup>2</sup> )	Pres. ammissibile Herminier - Olandesi (Kg/cm <sup>2</sup> )
0,20	2	0,855	17,54	20,52	0,88	1,03
0,40	2	0,851	17,46	20,52	0,87	1,03
0,60	4	0,847	34,76	41,04	1,74	2,05
0,80	3	0,843	25,96	30,78	1,30	1,54
1,00	11	0,840	85,32	101,60	4,27	5,08
1,20	13	0,786	94,41	120,08	4,72	6,00
1,40	23	0,733	155,69	212,44	7,78	10,62
1,60	15	0,780	108,01	138,55	5,40	6,93
1,80	31	0,676	193,66	286,34	9,68	14,32
2,00	17	0,773	110,39	142,77	5,52	7,14
2,20	10	0,820	68,88	83,98	3,44	4,20
2,40	37	0,667	207,30	310,73	10,37	15,54
2,60	50	0,614	257,93	419,91	12,90	21,00