



COMUNE DI MONTEVERDI M.mo - (PISA)

ENTE COMMITTENTE

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE

MONOGRAFIA DEI DATI DI BASE

Tipologia della prova: Saggio di scavo

Scheda N° **42**

Località:	Gualda
Zona:	Castelluccio
Tavoletta:	306010
Coordinate:	1636532 - 4779105
Quota m s.l.m.:	300
Prof. max. m:	1,0


Stratigrafia rilevata

0 - 0,40 m: Terreno vegetale

0,40 - 1,00 m: Marne in giacitura variabile poco fratturate in straterelli di 1 cm di spessore con sporadici trovanti di calcare marnoso grigio

Peso di volume: 1,90 t/m³
Angolo di attrito: 25°
Coesione interna: 200 Kpa

Carico ammissibile a 1 m: 7 kg/cm²



Committente: Montagnani Annunziata

Oggetto:

Relazione geologico-geotecnica-idrogeologica per il progetto di ristrutturazione edilizia in loc. Gualda

Data di esecuzione dei rilievi: 2001

Geologo Relatore

Dr. Rino Serradimigni

Indagini effettuate:

1 saggio di scavo